

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В
г. ЕЛЬЦЕ, ДОЛГОРУКОВСКОМ, ЕЛЕЦКОМ, ИЗМАЛКОВСКОМ, СТАНОВЛЯНСКОМ РАЙОНАХ

399773 г. Елец, ул. Путейская, 20, тел./факс: (47467) 2 07 78/ 2 07 78 E-mail: elec_to@48.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№32

«03 » апреля 2024г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, д.20

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г.Ельце, Долгоруковском, Измалковском, Елецком, Становлянском районах Панариной Еленой Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 города Ельца» юридический адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д.77; фактические адреса: корпус №1 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д.77; корпус №2 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д.59

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в корпусе №1

теневого навес 2-ой младшей группы №6 - крыша протекает, провисла, доски на крыши частично сгнили, что является нарушением ст. 28 Федеральный закон от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Р. II п. 3.1.2, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

бетонные пороги выхода на территорию 1-ой младшей группы №2 имеют выбоины и неровности, что является нарушением ст. 28 Федеральный закон от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Р. II п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

в подготовительной группе №4 в туалете на кабинках отсутствуют двери, что является нарушением ст. 28 Федеральный закон от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Р. II п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

во 2-ой младшей группе №6 в спальне на стене и потолке следы протекания, что является нарушением ст. 28 Федеральный закон от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Р. II п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

на пищеблоке кухонная посуда для приготовления пищи и кипячения воды используется из алюминия, что является нарушением ст. 28 Федеральный закон от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Р. II п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

в корпусе №2

при осмотре помещений деревянного здания: межкомнатные двери в групповых ячейках имеют трещины, не ровности, не закрываются, петли ржавые; в младше-средней группе №7 выход (1) на территорию детского сада – в коридоре на стенах следы признаки поражения грибком; в спальне на потолке следы протекания; в музыкальном зале пол при ходьбе проминается; в помещении перед входом на пищеблок стены в трещинах, следы признаки поражения грибком, на потолке штукатурка провисла, местами отсутствует; в подготовительной группе №10 выход (2) на территорию детского сада – стены со следами протекания, краска отшелушивается; в моечной, прачечной, горячий цех, кладовая, в младше-средней группе №7 выход (1) на территорию детского сада - оконные блоки деревянные, краска отслаивается, поверхности не ровные, затруднено открытие на проветривание и уборку, имеются щели, что является нарушением ст. 28 Федеральный закон от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Р. II п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 2.11.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

при проведении анализа расписания ОД, расписания дополнительной образовательной деятельности и распорядка дня (в холодный период) установлено, что дополнительная образовательная деятельность в группах №5,1,3,4,9,10 проводится во время прогулки детей на свежем воздухе, и увеличена продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки за счет проведения дополнительной образовательной деятельности; не выдерживается продолжительность перерыва 10 минут между занятиями в группах №3,4,9, что является нарушением ст. 28 Федеральный закон от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Р. II таблица 6.6 п. 183 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

1. В корпусе №1 провести ремонт теневого навеса 2-ой младшей группы №6.
Срок – до 03.04.2025г.

2. В корпусе №1 провести ремонт бетонных порогов выхода на территорию 1-ой младшей группы №2.
Срок – до 03.04.2025г.

3. В корпусе №1 в подготовительной группе №4 оборудовать туалетные кабинки дверями.
Срок – до 03.04.2025г.

4. В корпусе №1 во 2-ой младшей группе №6 в спальне устранить следы протекания.
Срок – до 03.04.2025г.

5. Приобрести на пищеблок достаточное количество кухонной посуды для приготовления пищи и кипячения воды из нержавеющей стали.
Срок – до 03.04.2025г.

6. В корпусе №2 (деревянное здание):

- провести замену (ремонт) межкомнатных дверей в групповых ячейках;
- провести ремонт в младше-средней группе №7 выхода (1) на территорию детского сада (коридор);
- в спальне в младше-средней группе №7 на потолке устранить следы протекания;
- в музыкальном зале провести ремонт пола;
- провести ремонт в помещении перед входом на пищеблок;
- провести ремонт в подготовительной группе №10 выход (2) на территорию детского сада;
- провести замену (ремонт) оконных блоков в моечной, прачечной, горячий цех, кладовая, в младше-средней группе №7 выход (1) на территорию детского сада

Срок – до 03.04.2025г.

7. Откорректировать расписания ОД, расписания дополнительной образовательной деятельности и распорядка дня согласно гигиеническим требованиям.

Срок - до 01.09.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад №25 г. Ельца» юридический адрес: 399771, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д.77

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах по адресу Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, д.20 тел./факс 8(474)67 2 07 78_ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 09» апреля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области
в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком,
Измалковском, Становлянском районах
(должность лица, составившего
предписание) (подпись)



Е.А. Панарина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «03» апреля 2024г.



(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу